

检 测 报 告

报告编号： 2023-05-268

样品名称： 泗洪博世科水务有限公司出厂水

受检单位： 泗洪博世科水务有限公司

委托单位： 泗洪县水利局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 委托送检样品，检测结果仅对样品负责。
4. 本报告检测结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
5. 对本检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十天内向本站提出，逾期不予受理。
6. 未经本站同意，不得以任何方式复制本检测报告，复制报告未经重新盖章无效。
7. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。

本机构通讯资料:

地址：无锡市滨湖区金水路108号 邮编:214072

电话(传真): (0510)85121999 邮箱:wxjcz@sina.cn



国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号：	TQ2305-0288	样品类别：	生活饮用水
样品性状：	液体 透明	检测性质：	委托检测
采样单位：	国家城市供水水质监测网 无锡监测站	采样地点：	泗洪博世科水务有限公司出厂 水采样点
采样日期：	2023.05.11	检测日期：	2023.05.11～2023.05.28
委托单位 联系人：	朱科	委托单位 联系方式：	13951062617

评价依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

结论 该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求。

(检验检测专用章)

签发日期：2023年 5 月 24 日

备注 打“☆”号检测项目为分包检测机构检测，分包检测情况见本报告第 10 页。

编制人：

余娟

审核人：

李正华

签发人：

朱科

检 测 报 告

	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2006 2.2
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2006 4.2
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2006 1.1
4	砷	mg/L	0.00082	0.01	GB/T 5750.6-2006 6.1
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2006 9.7
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006 10.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2006 11.7
8	汞	mg/L	<5.0×10 ⁻⁵	0.001	GB/T 5750.6-2006 8.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2006 4.2
10	氟化物	mg/L	0.76	1.0	GB/T 5750.5-2006 3.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.46	10	GB/T 5750.5-2006 5.3
12	三氯甲烷	mg/L	0.0018	0.06	GB/T 5750.10-2006 1.2
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0097	0.1	GB/T 5750.10-2006 1.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0041	0.06	GB/T 5750.10-2006 1.2
15	三溴甲烷	mg/L	0.0041	0.1	GB/T 5750.10-2006 1.2
16	三卤甲烷（总量）	无量纲	0.24	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB/T 5750.10-2006 1.2
17	二氯乙酸	mg/L	<0.00040	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	<0.00030	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.0040	0.01	GB/T 5750.10-2006 14.1
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2006 13.2
21	氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2006 13.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006 1.1
23	浑浊度	NTU	0.11	1	GB/T 5750.4-2006 2.1

检测 报 告

	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测方法
24	臭和味	级	0	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 3.1
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2006 4.1
26	pH	无量纲	7.53	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2006 5.1
27	铝	mg/L	0.132	0.2	GB/T 5750.6-2006 1.5
28	铁	mg/L	<0.020	0.3	GB/T 5750.6-2006 2.1
29	锰	mg/L	0.00056	0.1	GB/T 5750.6-2006 3.6
30	铜	mg/L	0.00080	1.0	GB/T 5750.6-2006 4.6
31	锌	mg/L	<0.020	1.0	GB/T 5750.6-2006 5.1
32	氯化物	mg/L	92	250	GB/T 5750.5-2006 2.2
33	硫酸盐	mg/L	87	250	GB/T 5750.5-2006 1.2
34	溶解性总固体	mg/L	408	1000	GB/T 5750.4-2006 8.1
35	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	192	450	GB/T 5750.4-2006 7.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.48	3	GB/T 5750.7-2006 1.1
37	氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006 9.1
38	总α放射性	Bq/L	0.017	0.5（指导值）	GB/T 5750.13-2006 1.1
39	总β放射性	Bq/L	0.17	1（指导值）	GB/T 5750.13-2006 2.1
40	游离氯	mg/L	0.93	与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤ 2；出厂水余量≥0.3； 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2006 1.1
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/

检 测 报 告

检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测方法
44 贾第鞭毛虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006 5.1
45 隐孢子虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006 6
46 锑	mg/L	0.00090	0.005	GB/T 5750.6-2006 19.4
47 钡	mg/L	0.130	0.7	GB/T 5750.6-2006 16.3
48 铍	mg/L	$<5.0 \times 10^{-5}$	0.002	GB/T 5750.6-2006 20.5
49 硼	mg/L	0.104	1.0	GB/T 5750.5-2006 8.3
50 钼	mg/L	0.0030	0.07	GB/T 5750.6-2006 13.3
51 镍	mg/L	0.00082	0.02	GB/T 5750.6-2006 15.3
52 银	mg/L	$<5.0 \times 10^{-5}$	0.05	GB/T 5750.6-2006 12.4
53 铊	mg/L	$<5.0 \times 10^{-5}$	0.0001	GB/T 5750.6-2006 21.3
54 硒	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2006 7.7
55 二氯甲烷	mg/L	<0.00050	0.02	GB/T 5750.8-2006 附录A
56 1, 2-二氯乙烷	mg/L	<0.00050	0.03	GB/T 5750.8-2006 附录A
57 四氯化碳	mg/L	<0.00010	0.002	GB/T 5750.8-2006 1.2
58 氯乙烯	mg/L	<0.00050	0.001	GB/T 5750.8-2006 附录A
59 1, 1-二氯乙烯	mg/L	<0.00100	0.03	GB/T 5750.8-2006 附录A
60 1, 2-二氯乙烯	mg/L	<0.00100	0.05	GB/T 5750.8-2006 附录A
61 三氯乙烯	mg/L	<0.00050	0.02	GB/T 5750.8-2006 附录A
62 四氯乙烯	mg/L	<0.00050	0.04	GB/T 5750.8-2006 附录A
63 六氯丁二烯	mg/L	<0.00050	0.0006	GB/T 5750.8-2006 附录A
64 苯	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.8-2006 附录A
65 甲苯	mg/L	<0.00050	0.7	GB/T 5750.8-2006 附录A
66 二甲苯（总量）	mg/L	<0.00075	0.5	GB/T 5750.8-2006 附录A
67 苯乙烯	mg/L	<0.00100	0.02	GB/T 5750.8-2006 附录A

检 测 报 告

检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测方法
68 氯苯	mg/L	<0.00050	0.3	GB/T 5750.8-2006 附录A
69 1, 4-二氯苯	mg/L	<0.00050	0.3	GB/T 5750.8-2006 26
70 三氯苯 (总量)	mg/L	<0.00060	0.02	GB/T 5750.8-2006 27
71 六氯苯	mg/L	<0.00010	0.001	GB/T 5750.9-2006 20
72 七氯	mg/L	<0.00010	0.0004	GB/T 5750.9-2006 19.1
73 马拉硫磷	mg/L	<0.00010	0.25	GB/T 23214-2008
74 乐果	mg/L	<0.00010	0.006	GB/T 23214-2008
75 灭草松	mg/L	<7.0×10 ⁻⁵	0.3	CJ/T 141-2018 7.8.2
76 百菌清	mg/L	<0.00010	0.01	GB/T 5750.9-2006 9.1
77 呋喃丹	mg/L	<1.0×10 ⁻⁵	0.007	CJ/T 141-2018 7.11
78 毒死蜱	mg/L	<0.00010	0.03	GB/T 23214-2008
79 草甘膦	mg/L	<0.100	0.7	CJ/T 141-2018 7.14.1
80 敌敌畏	mg/L	<0.00050	0.001	GB/T 23214-2008
81 莠去津	mg/L	0.00024	0.002	GB/T 23214-2008
82 溴氰菊酯	mg/L	<0.00040	0.02	CJ/T 141-2018 7.12
83 2, 4-滴	mg/L	<5.0×10 ⁻⁵	0.03	GB/T 23214-2008
84 五氯酚	mg/L	<0.00020	0.009	CJ/T 141-2018 7.13.2
85 2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.00010	0.2	CJ/T 141-2018 9.17
86 苯并 (a) 芘	mg/L	<2.0×10 ⁻⁶	0.00001	GB/T 5750.8-2006 9.1
87 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	mg/L	<0.0010	0.008	GB/T 5750.8-2006 12.1
88 丙烯酰胺	mg/L	<0.00025	0.0005	德国DIN 38413-6-2007
89 环氧氯丙烷	mg/L	<0.00020	0.0004	HJ 639-2012
90 微囊藻毒素-LR	mg/L	<1.0×10 ⁻⁵	0.001	CJ/T 141-2018 6.23

检 测 报 告

检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测方法
91 钠	mg/L	70.2	200	GB/T 5750.6-2006 22.1
92 挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	0.002	GB/T 5750.4-2006 9.1
93 阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.020	0.3	HJ 826-2017
94 2-甲基异莰醇	mg/L	<2.0×10 ⁻⁶	0.00001	GB/T 32470-2016
95 土臭素	mg/L	<2.0×10 ⁻⁶	0.00001	GB/T 32470-2016
96 ☆高氯酸盐	mg/L	<0.001	0.07	EPA 314.0-1999
97 ☆乙草胺	mg/L	<0.0003	0.02	GB/T 23214-2008

以下空白

网
站
专
用

检 测 报 告

检测用主要仪器			
编号	设备名称	型号	本次检测使用仪器
☆NLTS-05	超高液相色谱（液相串联质谱仪）	TRAP 6500Q	✓
☆01050311110401	离子色谱仪	ICS-3000	✓
Ja-84	气相-质谱仪	450-GC 300MS	✓
Ja-88	液相色谱质谱联用仪	30A API4000+	✓
Ja-96	液相色谱仪	2695	✓
Ja-119	气相色谱仪	Clarus 680	✓
Ja-120	离子色谱仪	ICS-1100	✓
Ja-124	电子天平	SQP	✓
Ja-132	气相色谱-质谱仪	7890B 5977B	✓
Ja-137	可见分光光度计	N2	✓
Ja-153	便携式浊度仪	1900C	✓
Ja-167	荧光生物显微镜系统	BX51	✓
Ja-181	超高效液相色谱串联质谱仪	H-Class/XEVO TQ-XS	✓
Ja-198	原子荧光光度计	AFS-9560	✓
Ja-199	气相色谱仪	Agilent 8890	✓
Ja-203	流动注射仪	AutoAnalyzer3	✓
Ja-204	瓶口滴定器	Brand 50mL	✓
Ja-209	高锰酸盐指数仪	1600E型	✓
Ja-210	六路低本底 α 、 β 测量仪	LB-6	✓
Ja-213	电感耦合等离子体发射质谱仪	Agilent7900	✓
Ja-214	笔试PH计	SX-620	✓
Ja-216	离子色谱仪	Aquion RFIC	✓
Ja-219	便携式余氯仪	DR300	✓
Ja-234	火焰原子吸收	PinAAcle 900F	✓
Ja-239	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	✓
Ja-241	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	✓



检 测 报 告

分包检测情况	
分包检测项目	高氯酸盐，乙草胺
分包检测机构名称	上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
分包检测机构地址	上海杨树浦路841号
邮政编码	200082
邮箱	yangwei@shanghaiwater.com
分包检测机构的 资质认定许可编号	220913341109
其它说明	分包检测项目是否在本检测机构资质认定能力范围内。 ☐ 是 ☒ 否

