

检 测 报 告

报告编号： 2024-05-676

样品名称： 泗洪管网末梢水

受检单位： /

委托单位： 泗洪县水利局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2405-0802

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 泗洪县博世科水务大楼营业厅

采 样 日 期: 2024.05.27

检 测 日 期: 2024.05.27~2024.06.05

委托单位联系人: 徐刘华

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /


说明 (解释) /

备注 /


编制人:



审核人:



签发人:



(检验检测专用章)

签发日期: 2024 年 6 月 11 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.0015	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	$<5.0 \times 10^{-5}$	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.62	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐氮	mg/L	1.15	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	<0.0010	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0010	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0010	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷（总量）	无量纲	<0.032	该类化合物中各种化合物的三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二 实测浓度与其各自限值的比 氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓 值之和不超过1 度与其各自限值的比值之和	
17	二氯乙酸	mg/L	<0.00040	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	<0.00030	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.0040	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.1
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.016	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.20	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检测报告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH	无量纲	7.62	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.111	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.020	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.00083	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.020	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	88	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	72	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	391	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	207	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数	mg/L	1.62	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨（以N计）	mg/L	0.27	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.022±0.012	0.5（指导值）	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.23±0.06	1（指导值）	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	/	/	/	/
41	总氯	mg/L	0.91	与水接触时间≥120min，出厂水和末梢水限值≤3；出厂水余量≥0.5；管网末梢水中余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023 5.1
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.00010	0.2	CJ/T 141-2018 9.17
以下空白					



检测用主要仪器

共 6 页 第 6 页